



GMINA BIAŁACZÓW
ul. Piotrkowska 12
Białaczów
26-307 Białaczów
NIP: 7681730222

ZP.271.5.2020

Białaczów, dn. 17.03.2020r.

Wyjaśnienia nr 5 na zapytania

dot. przetargu nieograniczonego pn. :

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów”
- znak postępowania - ZP.271.5.2020**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące prowadzonego postępowania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących postępowania.

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na przedmiotowym kontrakcie studnie betonowe z kietą zabezpieczoną powłoką (wkładką) z żywicy poliestrowej?

Omawiane zabezpieczenie pod względem zabezpieczenia i ochrony betonu nie odbiega od zastosowanej w projekcie wkładki z poliuretanu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zastosowane wkładki mają spełniać wymagania przedstawione w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz STWiOR.

Zaprojektowane wkładki poliestrowe muszą być montowane w procesie prefabrykacji kiet studni w fabryce jako elementy gotowe.

Nie dopuszcza się wykonywania powłok z żywicy na budowie (w warunkach budowy).

Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT
Barbara Goworek